

熊本県立大学講義棟2号館他空調設備(AHU等)改修工事
入札説明書等質問回答

NO	質問内容	回答
1	<p>自動制御設備で、図番M-06系統図、M-15計装図(2)にインバーター(INV)の明記がありますが、図番M-13 2階・3階平面詳細図には明記がありません。</p> <p>図番M-13を正としインバーターは工事範囲外と考えますがよろしいでしょうか。</p> <p>又インバーターは現状で納期が約1年前後掛かります。工事範囲内となる場合には工期内(2023年5月31日)での竣工には間に合いません。どのようにすれば良いかご指示ください。</p>	<p>インバーターは今回の工事対象外です。</p>