

学年：_____ 学籍番号：_____ 名前：_____

【演習問題】単位に注意して，下記の問いに答えよ。

- (1) 400m^2 の集会室（天井高 3m ）に 300 人が在室しているときの CO_2 濃度に基づく必要換気量と換気回数を求めよ。ただし， CO_2 の発生量を一人当たり $0.017\text{m}^3/\text{h}$ とし，室内の CO_2 濃度の許容量を 0.1% ，外気の CO_2 濃度を 0.04% とする。
- (2) 40m^2 の事務室（天井高 2.7m ）に 5 人が在室しているときの酸素濃度に基づく必要換気量と換気回数を求めよ。ただし，軽作業時における酸素消費量は一人当たり $0.020\text{m}^3/\text{h}$ とし，室内の酸素濃度の許容量を 16% ，外気の酸素濃度を 21% とする。
- (3) たばこを 1 時間に 2 本吸う場合，室内の浮遊粉じん量を $0.15\text{mg}/\text{m}^3$ にするために必要な換気量を求めよ。ただし，たばこ 1 本当たりの発生粉じん量は 10mg ，外気の浮遊粉じん量は， $0.05\text{mg}/\text{m}^3$ とする。